



Consejo de Educación
Técnico Profesional

DIRECCIÓN GENERAL
División Arquitectura
Sección Compras

Montevideo, 26 de junio de 2020

ACLARACIONES LLAMADO CDE N°016/2020

- 1) Según se conversó en la visita, tengo entendido que en el Local 003 se debe de realizar un contrapiso y no encuentro el rubro en el rubrado, si es que hay que realizarlo, en qué punto se suma?

R. Se omitió el rubro, pueden colocar un punto 2.4 en albañilería.

- 2) La cisternas tipo Magya a colocar en los baños son externas?

R. Las cisternas son externas

- 3) Los accesorios en los baños (secamanos, dispensador de papel y jabón) son suministrados por ustedes.

R.: Los debe suministrar la empresa.

- 4) Los inodoros hay que cotizarlos con tapa? PVC o Madera laqueada?

R. Se cotizará completo con tapa de madera laqueada.