

Se solicita suministro y sustitución en el Casino Atlántida, de llave de transferencia grupo electrógeno/UTE, con las siguientes características: llave tetrapolar de 630A marca Smico o similar.

Luego de realizado el trabajo se deberá verificar, a través de la realización de un corte de energía de UTE, que se realice la transferencia automática al Grupo Electrónico.

Se adjunta foto de la llave a sustituir.

