



Consejo de Educación
TÉCNICO-PROFESIONAL

**PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERO CONTABLE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Montevideo, 03 de agosto de 2020.

Ref. Licitación Abreviada N° 22/2020

Según consultas recibidas informamos:

1-. Consulta (ítem 27): ¿La caja exterior RJ45, de 2 bocas, más módulo RJ45 se debe suministrar con 1 o 2 módulos?

Respuesta: Se debe suministrar 2 bocas con 2 módulos.

2-. Consulta (ítem 27): ¿El Jack RJ45 deber ser Cat. 5, 5e o 6?

Respuesta: Debe ser Cat. 6.

Atentamente,

Alfredo Corbo
Enc. Dpto. de Compras

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
(Universidad del Trabajo del Uruguay)
DEPARTAMENTO DE COMPRAS