



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

Montevideo, 13 de agosto de 2020

CIRCULAR Nº 1

Licitación Abreviada 349/20 (en ACCE 20349/2020)

Obras en Nº34 de Treinta y Tres

ADENDA

Pregunta:

- 1- **Piso de baldosas monolíticas:** En planos se indica en general baldosa monolítica compacta tipo Blangino cód. OD315 y la misma indicación pero “en bastones” para la rampa de acceso. En la MCP se indica: *“Se ejecutarán con mosaicos monolíticos gris 30 x 30cms de calidad y color análogos al tipo JBN Blangino compactos color a definir por la D. de Obra o desempeño superior. En el caso del piso de la galería techada se utilizarán tres colores de acuerdo a detalle que indicará la D. de Obra y tanto éste como la rampa se utilizarán baldosas en bastones”*. Dado que monolítico compacto no existe en bastones y que el código indicado en planos refiere a un color claro con fondo blanco y no gris como indica la MCP, se solicita indicar específicamente qué tipo de baldosa se debe contemplar para cada caso (interiores, galería techada, rampa).

Resp.

Salvo la rampa donde corresponde baldosas graníticas pulidas color gris, en bastones, del tipo D0985V de Blangino, o calidad igual o superior, en el resto (exteriores techados y sin techar e interiores en batería de baños) serán mayoritariamente del tipo OD315 y a lo sumo detalles con dos colores más con diseño que se definirá en obra.

Pregunta:

- 2- **Material de cubierta de galería:** En el plano Est03 se indica vidrio templado 8mm con lámina vinílica transparente (color a definir) hacia un lado del perfil de sujeción y policarbonato alveolar incoloro 16mm; en plano Alb02 se indica sólo policarbonato alveolar 16mm; en el plano Est04 se indica policarbonato o vidrio c/lámina vinílica transparente color; en la MCP se indica solamente policarbonato alveolar de 16mm. La planilla correspondiente, Alu02, no especifica material alguno. Se solicita especificar qué material lleva la cubierta y eventualmente en caso de componerse de vidrio y policarbonato, especificar en qué sectores va uno u otro material.

Resp.

En el caso de la galería, los paños de 750 mm de ancho serán con policarbonato alveolar de 16 mm, y los paños de 440 mm serán vidrios de 8 mm con lámina adhesiva transparente de colores a definir.



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

Pregunta:

- 3- ¿A qué refiere la MCP en el punto 6.1 y Azotea horizontal en acceso? No hay tal azotea en planos.

Resp.

No corresponde este ítem en este llamado

Pregunta:

- 4- Confirmar si va perfil U de aluminio entre zócalo y revestimiento según indica la MCP ya que no está indicado en planos.

Resp.

No corresponde ningún elemento entre zócalo y revestimiento

Pregunta:

- 5- En la MCP, punto 7 Misceláneas se indica ... *"nombre de la escuela en chapa de hierro calada por procedimiento láser de acuerdo a lo detallado en el Anexo 4 y en la ubicación que se muestra en fachada del Acceso"*. El Anexo 4 refiere a Banco de hormigón armado y no hay en otros anexos ninguno que refiera a un cartel según el referido en la MCP. Sí aparece en el Rubrado, en el rubro 10 0,9: Cartel de escuela. Se solicita, en caso de tener que cotizarlo, enviar planilla o especificaciones más completas.

Resp.

En el caso del Cartel de la Escuela, corresponde "ANEXO 06", punto 10.09 del Rubrado, el cual se agrega como adendum. Irá colocado sobre la fachada sur de la batería de baños, lugar a ajustar con precisión con la Dirección de Obra.

Pregunta:

- 6- En la MCP en el punto 12 Pintura, se indica: *"se trata en general del pintado de todo el edificio, tanto lo nuevo como lo existente, y de las aberturas en arco que dan a la fachada principal."* Se solicita aclarar el alcance de este punto, a qué refiere "pintado de todo el edificio" ya que por los metrajes indicados en el Rubrado serían solamente 52m2. También solicitamos indicar en qué rubro se debe cotizar la pintura de las aberturas en arco existentes.

Resp.

Aparte de todas las superficies a construir, la pintura refiere a la fachada sur del edificio y el sector de fachada este (sobre baño de maestros existente) hasta la altura del pretil, que es el mismo nivel de la fachada sur.

En el caso del pintado de las aberturas en arco, incluirlas en el punto 15.04 del Rubrado.



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY
ANEP/BIRF

Pregunta:

- 7- Sanitaria: En 13.2.1.6 Abastecimiento, la MCP en un pasaje indica: *“El abastecimiento de agua caliente comprende los siguientes artefactos: lavabo, bidet y ducha en baño para personal de cocina, piletón y piletas de cocina y ducha de baño para personas con capacidades diferentes.”* Dicha instalación no se grafica en planos ni se considera en el Rubrado. Confirmar si no debe hacerse.

Resp.

No corresponde a este llamado lo descrito anteriormente.

Pregunta:

- 8- Eléctrica: Se solicita indicar, si es que va, dónde irá ubicado el Portero eléctrico graficado en el unifilar y mencionado en la Memoria de Instalaciones Eléctricas en el punto 3. Portero con Cerrojo Magnético, ya que refiere a una construcción a ser realizada en el acceso al local que no se grafica en planos. Tampoco hay en el Rubrado un rubro para ello.

Resp.

No corresponde al presente llamado lo referido a portero eléctrico.

Pregunta:

De acuerdo a lo referido en la MCP según lo estudiado y que diera motivo a dudas, hay referencias a una construcción en el acceso del local que no está graficada, por lo que suponemos que no es parte de esta Licitación. En caso de que haya sido una omisión en la entrega de planos y dado que hay rubros que dependen de que esa construcción se haga o no, en caso de que sí se deba hacer solicitamos prórroga de la fecha de apertura.

Resp.

No es parte del llamado ningún tipo de construcciones sobre el acceso de la Escuela.

Se adjuntan: Anexo 6 y Comentarios realizados en la visita obligatoria del llamado anterior que quedo sin efecto, lo que siguen siendo válido para esta licitación.

INFORMACION BRINDADA POR PLANTA FISICA

Componente de Adquisiciones