

Montevideo, 29 de setiembre de 2020

## **CIRCULAR N° 3**

**Concurso de Precios 408/20** (en ACCE 20408/2020)  
**Obras en Escuela N°99, Pueblo Isidoro Noblia**  
**Cerro Largo**

### **ADENDA**

---

#### **CONSULTA:**

En la memoria descriptiva solicita caños de sigas (Polietileno, acero, polietileno) quería hacer la consulta si se puede cambiar a maygas (polietileno, aluminio, polietileno).

#### **RESPUESTA:**

**NO. En sistema Maygas no existe el diámetro que se solicita.**

Componente de Adquisiciones