
A: *Potenciales oferentes*
De: *Comisión Asesora de Adjudicaciones*

Fecha: *04 de febrero de 2021*

Asunto: *Solicitud de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional 10/2020 Acondicionamiento y reparaciones del CERP del Norte, departamento de Rivera.*

Habiendo recibido consultas referidas a la Licitación Pública Nacional 10/2020, se publican las siguientes aclaraciones:

Consulta:

El tablero de incendio, tablero de distribución y el tendido hasta donde se ubica la bomba de incendio, no está incluido en esta oportunidad porque no lo encuentro en el rubrado.

Si estuviera incluido, agrego el rubro o lo incluyo en alguno existente.

Respuesta:

NO SE PUEDE AGREGAR UN RUBRO AL RUBRADO OFICIAL.

Los tableros de incendio (tablero de distribución y tablero de la bomba de incendio) están presupuestados en el la hoja **INFRAESTRUCTURA**, ítem 203 Instalación Eléctrica, rubro 203.02 Cableado.


Dra. Patricia Barragán