

Montevideo, 25 de noviembre de 2020

CIRCULAR Nº 1

CONCURSO DE PRECIO 540/20 (en ARCE CP 20540/2020)

Obras en la escuela Nº 274 de Canelones

ACLARACIONES

Consulta: El panel a colocar puede ser con trama de 100 x 55, y varilla de 4mm de espesor. Color verde?

Respuesta: Se aceptan ese panel y el color. Recordamos tener especial cuidado a la terminación del panel solicitada y la garantía de 10 años para la misma.

Información brindada por el Componente Planta Física

Componente Adquisiciones