
A: *Potenciales oferentes*
De: *Comisión Asesora de Adjudicaciones*

Fecha: *23 de abril de 2021*

Asunto: *Solicitud de aclaraciones de la Licitación Pública 12/2020 Adecuación y Acondicionamiento del Liceo de Quebracho, departamento de Paysandú.*

Habiendo recibido consultas referidas a la Licitación Pública 12/2020 para la Adecuación y el Acondicionamiento del Liceo de Quebracho, departamento de Paysandú, se publican las siguientes aclaraciones:

Consulta:

El plano de Datos - eléctrica, hace referencia a la instalación de los sensores de incendio. La consulta es; hay instalación de tensiones débiles - datos en esta instancia? Plan ceibal, etc.

Si la respuesta es afirmativa, agradecemos especificación del alcance de la instalación.

Respuesta:

Hay instalación de datos en esta instancia, la misma se encuentra especificada en la L24EL3 (indicado como "L" lógica) y Memoria de Instalación eléctrica.

En cuanto a la Instalación de Ceibal, está previsto reubicar el Rack multimedia, de acuerdo a recaudos en láminas y memorias de Instalación Eléctrica.



Cr. Alejandro Giovannini