

## CONSULTA 4

Se quiere consultar sobre la canalización de la lámina 4. En este plano no aparece trazado de canalizaciones, como sí aparece en la lámina 3.

EN LA VISITA SE INDICO EL RECORRIDO DE LAS CANALIZACIONES DE LOS PUESTOS DE DATOS EXISTENTES AL RACK, EN EL SECTOR SALAS DE AUDIENCIAS.

PARA LOS DOS PUESTOS NUEVOS SE DEBE DE TOMAR EL MISMO CRITERIO DE RECORRIDO HASTA EL RACK NUEVO A INSTALRSE.

1) Se asume que se tiene que hacer un canalizado nuevo a puestos de trabajo, desde un tablero nuevo a instalarse cercano al tablero T-P3.1.

LOS PUESTOS NUEVOS DE DATOS SE DEBE REALIZAR CON CANALIZADO NUEVO Y SU CORRESPONDIENTE TABLERO COMO SE SOLICITA EN LA MEMORIA

2) Se asume que se tiene que hacer una canalización y cableado nuevos para los puestos existentes y los dos puestos nuevos desde el Rack en color rojo.  
¿Los cables existentes se pueden reutilizar?

LOS PUESTOS EXISTENTES DEBEN SER TRASLADADOS DE LUGAR UTILIZANDO LO EXISTENTE

3) Se asume que se tiene que instalar un tablero nuevo para los aires acondicionados.

SI, PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS SE INSTALARA UN TABLERO NUEVO

4) Por todos los puntos anteriores, se asume que se debe retirar la canalización existente.

EN LA MEMORIA Y RECAUDOS, SE ESPECIFICA CUALES SON LAS CANALIZACIONES Y PUESTOS DE DATOS NUEVOS, A TRASLADAR Y A RETIRAR