



ACLARACIÓN LICITACIÓN ABREVIADA N° 41/2021

Pregunta 1

Sobre tipo de material a utilizar en el suelo para realizar el diseño luminotécnico. La pregunta concreta es ¿Qué material utilizamos en DIALux? ¿Se puede tomar como Pavimento?

La duda surge porque el “adoquín” no es una opción a seleccionar en el software de diseño. Sumado a que, realizando las pruebas en ese tipo de calzada no uniforme, sería imposible prever la reflectancia propia de los haces luz

Respuesta 1

El material a utilizar en DIALux es: CIE R3. Q0- 0,07