



Ministerio
de Economía
y Finanzas

Dirección General de Secretaría

Compra Directa 45/2021 – Aclaración N°1

Consulta 1:

“Respecto al ítem 8.4 del Pliego de condiciones: ¿relevamiento de toda la instalación hidráulica, lo que se solicita es rehacer los planos que se adjuntaron en pdf para corroborar que sea fidedigno con lo que se instaló? ¿O es erróneo ese ítem? “

Respuesta: Lo que se solicita es elaborar los planos en formato cad de la instalación Hidráulica existente. As built, conforme a lo real.

Con la información de materiales, diámetros y características técnicas de las electrobombas, depósitos y BIEs.

