Nº	FORMA	DIMENSIONES b (cm)	H (cm)	L LUZ LIBRE (cm)	ARMADURA LONGITUDINAL A	E	F	G	ESTRIBOS TIPO	ESTRIBOS	OBSERVACIONES	DETALLES
V 1	|	20	50	416	47 — 2 ø 12	47 — 2 ø 12				øL 6c20		
V 2	|	20	50	169	2 ø 12 — 17	2 ø 12 — 17				øL 6c20		
V 3	|	20	50	605	47 — 3 ø 12 — 17	47 — 2 ø 10 — 17				øL 6c20		
V 4	|	20	40	126	17 — 2 ø 10	17 — 2 ø 8				øL 6c20		
V 4'	|	20	40	114	2 ø 10 — 37	2 ø 8 — 37				øL 6c20		
V 5	|	20	50	456	47 — 2 ø 12 — 15	47 — 2 ø 10 — 15				øL 6c20		
V 6	|	20	50	456	47 — 2 ø 12	47 — 2 ø 12				ø 6c15		
V 6'	|	20	50	287	2 ø 12 — 17	2 ø 12 — 17				øL 6c20		
V 7	|	20	50	456	47 — 2 ø 16 — 17	47 — 2 ø 10 — 17				ø 6c15		
V 8	|	20	50	456	47 — 2 ø 16 — 17	47 — 2 ø 10 — 17				ø 6c15		
V 9	|	20	50	383	13 — 2 ø 12 — 13	13 — 2 ø 10 — 13				øL 6c20		
V 10	|	20	50	456	47 — 2 ø 16 — 17	47 — 2 ø 10 — 17				ø 6c15		
V 11	|	20	50	281	20 — 2 ø 12 — 20	20 — 2 ø 10 — 20				øL 6c20		
V 12	|	30	40	250	57 — 4 ø 8 — 197	57 — 4 ø 16 — 197				ø 8c15		

REVISAR L EN OBRA

SIGNIFICA ARMADURA CORRIDA

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS

- EN VIGAS CON H MAYOR O IGUAL A 50 CM SE COLOCARÁN 2ø6 HORIZONTALES A MEDIA ALTURA, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- LA LUZ LIBRE L INDICADA DEBERÁ SER RECTIFICADA EN OBRA.
- LOS ESTRIBOS SERÁN RECTANGULARES Y CERRADOS.
- EN LOS SECTORES DONDE NO HAYA INDICACIÓN DE ESTRIBOS CORRESPONDERÁN LOS DE LA ZONA CENTRAL,
- LOS ESTRIBOS SE DISTRIBUIRÁN EN LA LUZ LIBRE.
- LOS TIPO F SE COLOCARÁN SOBRE EL APOYO DERECHO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- CUANDO EL ANCLAJE NECESARIO DE LA BARRA NO SE CONSIGUE CON PROLONGACIÓN RECTA SE INDICAN ESCUADRAS, EN ESTE CASO LA BARRA DEBE PROLONGARSE LA TOTALIDAD DEL APOYO Y LUEGO SE HACE LA ESCUADRA CON ALTURA H/2. SIMILAR CRITERIO SE APLICARÁ EN LOS EXTREMOS LIBRES DE LAS MÉNSULAS. PERO LA ESCUADRA OCUPARÁ TODA LA ALTURA.









estudio CHAMLIAN
nhd.ARQUITECTOS

ARQ. D.CHAMLIAN
ARQ. N.BUENAVENTURA

OBRA
PODER JUDICIAL
FRAY BENTOS

ESTRUCTURA
PLANILLA VIGAS 100

E7

SET.20

PROPIETARIO	CONSTRUCTOR	ARQUITECTO

ZW CAD PRO 6B8D770C | ZwCAD Plus 2012 STD XK8D-N4N4-ZVQS-UF4T-HNX7-FKPB | ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3 | CYPE CAD 84908 | PPLAN 44185