Nº	FORMA	DIMENSIONES b (cm)	H (cm)	L LUZ LIBRE (cm)	ARMADURA LONGITUDINAL A (s, apoyo, L, apoyo, t)					E (m, apoyo, L, apoyo, q)					F (p, apoyo, q)				G (30Ø, 30Ø, 60°, Bajo:)		ESTRIBOS TIPO	ESTRIBOS apoyo izquierdo, L, apoyo derecho			OBSERVACIONES
V 151	⌊	13	80	171	--	11	2 Ø 12	13	10	--	11	2 Ø 10	13	100									øL 6c20		4 Ø 8 ARMADURA DE PIEL LEVA DINTEL
V 152	⌊	13	80	235	10	13	2 Ø 12	13	10	100	13	2 Ø 10	13	100									øL 6c20		4 Ø 8 ARMADURA DE PIEL LEVA DINTEL
V 153	⌊	13	80	235	10	13	2 Ø 12	13	10	100	13	2 Ø 10	13	100									øL 6c20		4 Ø 8 ARMADURA DE PIEL LEVA DINTEL
V 154	⌊	13	80	235	10	13	2 Ø 12	13	10	100	13	2 Ø 10	13	150									øL 6c20		4 Ø 8 ARMADURA DE PIEL LEVA DINTEL
V 155	⌊	13	80	235	10	13	2 Ø 12	11	--	150	13	2 Ø 10	11	--									øL 6c20		4 Ø 8 ARMADURA DE PIEL LEVA DINTEL
V 156	⌊	13	30	235	--	11	2 Ø 12	13	10	--	11	2 Ø 10	13	100									øL 6c20		
V 157	⌊	13	30	235	10	13	2 Ø 12	13	10	100	13	2 Ø 10	13	100									øL 6c20		
V 158	⌊	13	30	235	10	13	2 Ø 12	13	10	100	13	2 Ø 10	13	100									øL 6c20		
V 159	⌊	13	30	235	10	13	2 Ø 12	13	10	100	13	2 Ø 12	13	150									ø 6c20		
V 160	⌊	13	30	235	10	13	2 Ø 12	11	--	150	13	2 Ø 10	11	--									ø 6c20		
V 161	|	13	40	235	--	37	2 Ø 10	40	10	--	37	2 Ø 8	40	100									øL 6c20		LLEVA DINTEL
V 162	|	13	40	235	10	40	2 Ø 10	40	10	100	40	2 Ø 8	40	100									øL 6c20		LLEVA DINTEL
V 163	|	13	40	235	10	40	2 Ø 10	40	10	100	40	2 Ø 8	40	100									øL 6c20		LLEVA DINTEL
V 164	⌈	13	40	235	10	40	2 Ø 10	37	--	100	40	2 Ø 8	37	--									øL 6c20		LLEVA DINTEL
V 165	|	13	40	235	--	37	2 Ø 10			--	37	2 Ø 10											øL 6c20		
V 166	|	13	40	235			2 Ø 10	37	--			2 Ø 10	37	--									øL 6c20		

LOS DINTELES LLEVARÁN ARMADURA
A:2ø10
E:2ø10
EST.:øL6C/20

REVISAR L EN OBRA

SIGNIFICA ARMADURA CORRIDA

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS

- EN VIGAS CON H MAYOR O IGUAL A 50 CM SE COLOCARÂN 2ø6 HORIZONTALES A MEDIA ALTURA, SALVO INDICACIÔN CONTRARIA.
- LA LUZ LIBRE L INDICADA DEBERÂ SER RECTIFICADA EN OBRA.
- LOS ESTRIBOS SERÂN RECTANGULARES Y CERRADOS.
- EN LOS SECTORES DONDE NO HAYA INDICACIÔN DE ESTRIBOS CORRESPONDERÂN LOS DE LA ZONA CENTRAL,
- LOS ESTRIBOS SE DISTRIBUIRÂN EN LA LUZ LIBRE.
- LOS TIPO F SE COLOCARÂN SOBRE EL APOYO DERECHO, SALVO INDICACIÔN CONTRARIA.
- CUANDO EL ANCLAJE NECESARIO DE LA BARRA NO SE CONSIGUE CON PROLONGACIÔN RECTA SE INDICAN ESCUADRAS, EN ESTE CASO LA BARRA DEBE PROLONGARSE LA TOTALIDAD DEL APOYO Y LUEGO SE HACE LA ESCUADRA CON ALTURA H/2. SIMILAR CRITERIO SE APLICARÂ EN LOS EXTREMOS LIBRES DE LAS MÊNSULAS. PERO LA ESCUADRA OCUPARÂ TODA LA ALTURA.









estudio CHAMLIAN
nhd.ARQUITECTOS

ARQ. D.CHAMLIAN
ARQ. N.BUENAVENTURA

OBRA
PODER JUDICIAL
FRAY BENTOS

ESTRUCTURA
PLANILLA VIGAS 100

E10

SET.20

PROPIETARIO	CONSTRUCTOR	ARQUITECTO

ZW CAD PRO 6B8D770C | ZwCAD Plus 2012 STD XK8D-N4N4-ZVQS-UF4T-HNX7-FKPB | ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3 | CYPE CAD 84908 | PPLAN 44185