

Zimbra:**sataides@casinos.gub.uy****RESPUESTAS -Consultas sobre LICITACIÓN ABREVIADA N° 31/2022**

De : Sandra Ataidés <sataides@casinos.gub.uy> vie, 15 de jul de 2022 13:30
Asunto : RESPUESTAS -Consultas sobre LICITACIÓN ABREVIADA
N° 31/2022
Para : dsuarez@omnia.com.uy

Enviamos respuestas a las consultas realizadas

De: "jgiordano" <jgiordano@casinos.gub.uy>
Para: "Federico Gordillo" <fgordillo@casinos.gub.uy>
Enviados: Jueves, 14 de Julio 2022 12:18:43
Asunto: Re: Consultas sobre LICITACIÓN ABREVIADA N° 31/2022

Respuestas entre líneas.

Saludos cordiales.-



Lic. Fabricio Giordano
jgiordano@casinos.gub.uy
Infraestructura y Comunicaciones
Tecnología de la Información
Dirección General
Soriano 802 - Piso 5
CP 11100 - Montevideo, Uruguay
Tel.: (+598) 2901.6239 - 29015131 Int. 236

De: "Federico Gordillo" <fgordillo@casinos.gub.uy>
Para: "Fabricio Giordano" <jgiordano@casinos.gub.uy>
Enviados: Jueves, 14 de Julio 2022 11:02:56
Asunto: Fwd: Consultas sobre LICITACIÓN ABREVIADA N° 31/2022

Federico Gordillo
Tecnología de la Información
Dirección General de Casinos
Soriano 802, piso 5
Tel.: 2901.5131 int 239

 Si puedes evitarlo, no imprimas este mensaje. El medio ambiente está en tus manos.

De: "Diego Suarez Bagnasco" <dsuarez@omnia.com.uy>
Para: "Licitaciones DGC" <licitaciones@casinos.gub.uy>, "Federico Gordillo"
<fgordillo@casinos.gub.uy>

Enviados: Lunes, 11 de Julio 2022 11:56:58

Asunto: Fwd: Consultas sobre LICITACIÓN ABREVIADA N° 31/2022

----- Mensaje Original -----

Asunto: Consultas sobre LICITACIÓN ABREVIADA N° 31/2022

Fecha: 2022-06-23 15:20

De: Diego Suarez Bagnasco <dsuarez@omnia.com.uy>

Destinatario: licitaciones@casinos.gub.uy

Buenos días.

Les escribo en relación a la LICITACIÓN ABREVIADA N° 31/2022.

Quisiéramos efectuar las siguientes consultas:

1) ¿Las cotizaciones deben ser solamente con precio plaza? **R: REFERIRSE al PCP.**

2) Para alguno de los ítems (1 al 10), ¿es excluyente el poseer antecedentes con Organismos Públicos en el suministro de equipos de similares características, en los últimos 5 años? **R: REFERIRSE al PCP.**

3) En relación al Ítem 1 (Hasta 10 Equipos Sistema de Alimentación Ininterrumpido UPS):

3.1) ¿Qué tipo de conexión pueden tener las 8 salidas de alimentación solicitadas? **R: C13.**

3.2) ¿Hay algún requisito específico para la autonomía del UPS? **R: NO.**

3.3) Cuando se indica "Interfaz de administración USB y Ethernet con sensor de temperatura ambiental.", ¿cada UPS debe cotizarse y entregarse con placa de comunicación Ethernet y sensor de temperatura ambiental? **R: SI.**

3.4) Cuando se indica "Software de Administración de la marca", ¿Se refiere al agente que se instala en un computador para efectuar el apagado automático del computador o es otro tipo de herramienta informática?. **R: Es otro tipo de herramienta informática.**

Quedamos atentos a su respuesta.

Muchas gracias.

Saludos cordiales,

Diego Suarez

--



Cra. Sandra Ataídes

Departamento de Adquisiciones
Soriano 802- 5to. piso- Montevideo.
Tel 2901 51 31 int. 288-
