

Consultas LICITACIÓN ABREVIADA N° 31/2022

De : Sandra Ataidés <sataides@casinos.gub.uy>

vie, 15 de jul de 2022 14:33

Asunto : Consultas LICITACIÓN ABREVIADA N° 31/2022 1 ficheros adjuntos**Para :** pablo dorante <pablo.dorante@tempelgroup.com>, andrés servetto <andres.servetto@tempelgroup.com>, coordinación ur <coordinacion.ur@tempelgroup.com>**Para o CC :** Licitaciones DGC <licitaciones@casinos.gub.uy>

Se publican en día de hoy
Saludos

De: "Fabricio Giordano" <jgiordano@casinos.gub.uy>**Para:** "Sandra Ataidés" <sataides@casinos.gub.uy>**CC:** "Federico Gordillo" <fgordillo@casinos.gub.uy>**Enviados:** Viernes, 15 de Julio 2022 14:20:42**Asunto:** Re: Consultas LICITACIÓN ABREVIADA N° 31/2022

Respuestas entre líneas.-

Lic. Fabricio Giordanojgiordano@casinos.gub.uy*Infraestructura y Comunicaciones*

Tecnología de la Información

Dirección General

Soriano 802 - Piso 5

CP 11100 - Montevideo, Uruguay

Tel.: (+598) 2901.6239 - 29015131 Int. 236

De: "Pablo Jesús Dorante Calma" <pablo.dorante@tempelgroup.com>**Para:** "Licitaciones DGC" <licitaciones@casinos.gub.uy>**CC:** "Andrés Servetto" <andres.servetto@tempelgroup.com>, "Paola Arrechea" <coordinacion.ur@tempelgroup.com>**Enviados:** Jueves, 7 de Julio 2022 9:20:23**Asunto:** Consultas LICITACIÓN ABREVIADA N° 31/2022

Buenos días estimados Sres. Dirección General de Casinos,

Mediante el presente correo les consultamos por la Lic Abreviada N° 31/2022, para el Ítem 1 (Hasta 10 Equipos Sistema de Alimentación Ininterrumpido UPS), relacionado a las características de las UPS, se tienen las siguientes consultas:

1- Potencia de Salida 2.2kVA

Consulta: Cumpliendo con todas las demás especificaciones del listado dentro del pliego, ¿Se admite una UPS de potencia mayor, por ejemplo 3kV?

R: Si.-

2- Software de Administración de la marca

Consulta: Se entiende por este punto lo siguiente: ¿Sólo serán admisibles equipos UPS que posean una única marca propietaria?

R: El software de administración deberá ser propiedad de la marca del equipo ofertado.-

Muchas gracias,

Atentamente.



PABLO DORANTE
Product Manager

Energy Division

📍 Uruguay
☎ +598 2924-7240
📠 +598 9122-5852
📞 +598 9245-0059
🌐 www.tempelgrouplatam.com



Cra. Sandra Ataídes
Departamento de Adquisiciones
Soriano 802- 5to. piso- Montevideo.
Tel 2901 51 31 int. 288-



image001.png
63 KB
