UNIT-ISO A1 = (1210x594)mm

SIMBOLOGIA

- Detector de humo fotoeléctrico ubicado en ambiente
- Detector de humo fotoeléctrico ubicado sobre cielorraso
- Detector de humo fotoeléctrico ubicado sobre piso elevado
- Detector de humo de ionización ubicado en ambiente
- Detector termovelocimétrico ubicado en ambiente
- Base de detector con módulo de aislación incorporado
- Sirena de alarma h=2.10mts.
- Sirena de alarma con luz estroboscópica h=2.10mts.
- Estación manual de alarma de incendio h=1.20mts.
- Cielorraso de yeso
- Cielorraso desmontable de aluminio
- Pintura para cielorraso
- Piso elevado

NOTAS:

Deberán dejarse tapas de acceso que permita el mantenimiento de los detectores ubicados en cielorraso. Como guía se establecen las siguientes dimensiones de las tapas de acceso en función de la distancia entre el plano de montaje del detector y el plano de la tapa de acceso.

d ≤ 0.40cm 20x20cm
0.40m ≤ d ≤ 1.00m 40x40cm
d ≥ 1.00m 60x60cm

d= distancia de cielorraso o plano de montaje de detectores.

Se instalarán aisladores de lazo en el circuito de señalización, de manera que un único cortocircuito deje fuera de servicio un máximo de 12 elementos conectados a dicho circuito. Se ubicarán 12 elementos en ningún caso. La ubicación indicada en planos para los aisladores de lazo es orientativa, y se ajustará en obra atendiendo al criterio enunciado.

rev.	fecha	descripción
01	13-08-09	Ajuste
00	06-08-09	Versión inicial

Ing.L.Lagomarsino & Asoc.
Ituriaga 3433 I CP11300 I Montevideo – Uruguay
(598 2) 628 4866 I 628 2030 (fax)
estudio@licomsoft.com www.licomsoft.com

CASINO NOGARÓ
CENTRO DE ESPECTACULOS

UBICACIÓN:	Calle Juan Gorlero 966 esq. Calle Emilio Inzaurraga		
PADRÓN N°: 16	SECCIÓN JUDICIAL: 1a.	ÁREA TERRENO	4083.75 m²
CONCEPTO: REFORMA	RÉGIMEN: PROPIEDAD HORIZONTAL		
PROPIETARIO: VIDAPLAN S.A.	TÉCNICO: Arq. Javier Navarro Albir MVarquitectos		
DISCIPLINA: DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO	FECHA: AGOSTO 2009	LÁMINA: AI-04	
PLANO: PLANTA ENTREPISOS	ESCALA: 1:100		

EDIL HUGO PRATO 2004
MONTEVIDEO ,URUGUAY
00 598 2 402 57 59
info@mvarquitectos.net
MV+ MV/ARQUITECTOS

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA EL SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTORES MV ARQUITECTOS Y Estudio Rodríguez Orozco SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUIERE LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTOR, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO