



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**  
DIVISION ARQUITECTURA

Montevideo, 29 de setiembre de 2022.-

**CONCURSO DE PRECIOS 106/2022**

***Aclaraciones***

De acuerdo a las dudas planteadas en la visita obligatoria realizada el 27/9 se realizan las siguientes aclaraciones:

1-La pared a revestir con yeso es la pared de la Sala de Espera, tal como expresa la Memoria Descriptiva en pág.4, NO de la Sala de Audiencias como se interpretó en la visita.

“Esa pared, desde el interior de la nueva Sala de Espera será terminada mediante aplacado de yeso empleando placa estandar de 12,5mm masillada terminada para ser pintada, montadas sobre perfiles galvanizados omega, revistiendo tanto el muro como el vano tapiado.”

2- Se consultó por el portón reja a suministrar y colocar en vereda (H03). El mismo deberá ajustarse al ancho entre pilastras (80cm aprox. A RECTIFICAR EN OBRA), y la chapa ciega será de calibre 16. El marco de la hoja se hará con hierro ángulo en lugar de tubular. Se sustituye planilla H03.

3- Se agrega en plano A02-PLANTA tomacorrientes de servicio en Sala de Espera a construir, el cual deberá ser incluido en la cotización en ítem:

13.1	Instalación eléctrica e iluminación Sala de Espera víctimas
------	---

4-En relación a las dudas planteadas por el pase a realizar en cubierta de isopanel para las cañerías existentes, las mismas deberán anularse/retirarse para no tener que realizar pases en la cubierta nueva. La anulación/retiro de estas cañerías de agua desde el tanque a la caldera deberá estar incluida en la cotización dentro del ítem:

2	Desmontes y demoliciones
---	--------------------------

Se adjunta foto.



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**  
DIVISION ARQUITECTURA

