


# REFERENCIAS
## GENERALES

### TOMAS Y FUERZA MOTRIZ

- TOMACORRIENTE COMUN 3 EN LINEA
  CAJA HONDA h=0.35m SOBRE N.P.T.
- TOMACORRIENTE SCHUKO
  CAJA HONDA h=0.35m SOBRE N.P.T.
- TOMACORRIENTE COMUN 3 EN LINEA CON LLAVE
  CAJA HONDA EN GENERAL h=0.35m / EN BANOS y COCINAS h=1.10m SOBRE N.P.T.
- REGISTRO o CAJA DE CONEXION DE 230V
  SEGUN INDICACION EN PLANO h=2.00m (en muro)
- CONEXION SECAMANOS
  CAJA HONDA h=1.20m SOBRE N.P.T.
- PI — CAJA DE PISO PORTAMECANISMOS DE 12 MODULOS DOBLES
  CAJA EN PISO CONTENIENDO:
  3 TOMAS SCHUKO, 2 TOMA 3 EN LINEA, 2 RJ45 (Terminales Telefonia y Datos)
- P2 — CAJA DE PISO PORTAMECANISMOS DE 24 MODULOS DOBLES
  CAJA EN PISO CONTENIENDO:
  6 TOMAS SCHUKO, 4 TOMA 3 EN LINEA, 4 RJ45 (Terminales Telefonia y Datos)
- M1 — CAJA EN MURO
  CAJA CONTENIENDO
  3 TOMAS SCHUKO, 2 TOMA 3 EN LINEA, 2 RJ45 (Terminales Telefonia y Datos)
- TABLERO DE DISTRIBUCION

### CORRIENTES DEBILES

- REGISTRO DE CORRIENTES DEBILES
  SEGUN INDICACION EN PLANO h=2.00m (en muro)
- CONEXION DE TELEFONO URBANO
  CAJA HONDA h=0.30m SOBRE N.P.T. O INDICACION EN PLANO
- CONEXION DE TV
  CAJA HONDA h=0.30m SOBRE N.P.T. O INDICACION EN PLANO
- CONEXION DATOS
  CAJA HONDA h=0.30m SOBRE N.P.T. O INDICACION EN PLANO
- SENSOR DE ALARMA INCENDIO
  CAJA DE CENTRO EN LOSA
- CAMARA CCTV
  CAJA HONDA h=2.20m SOBRE N.P.T. O INDICACION EN PLANO
- AP — ACCES POINT
  CAJA SOBRE CIELORRASO o INDICACION EN PLANO

### CANALIZACIONES

- CANALIZACION EMBUTIDA A INSTALAR
- CANALIZACION por PISO
- CANALIZACION para C. DEBILES por MURO, LOSA ó SOBRE CR.
- CANALIZACION para C. DEBILES por PISO ó CONTRAPISO
- BANDEJA PARA ELECTRICA 400V
- BANDEJA PARA CORRIENTES DEBILES
- BANDEJA PARA ELECTRICA 400V EN PISO
- BANDEJA PARA CORRIENTES DEBILES EN PISO

NOTA:
Se deberá asegurar una separación de 300mm entre las canalizaciones de cableado estructurado y las de eléctrica. En caso de menor distancia, los tendidos de cableado estructurado se realizarán con conductos metálicos debidamente aterrados.


PODER JUDICIAL
San José 1294 Telefax: 2901 3081

ADPA | Area de Desarrollo de Proyectos de Arquitectura

| | |
|---|---|
| Arqs. Mariana Jauri / Alvaro Toledo | Anteproyecto |
| Arq. Alvaro Toledo | Director técnico |
| Arqs. Valentina Gianelli / José Erro | Colaboradores |

**Ing. Ricardo Hofstadter**
Acondicionamiento Luminico y Eléctrico
T|+ 598 | 2710 0911
F|+ 598 | 2710 0869
E ricmarta@chasque.net


REVISION 3.0
REV. ARQ. 7.0

ETAPA
PROYECTO EJECUTIVO

OBRA
SEDE PODER JUDICIAL MALDONADO
Florida entre Z. Michelini y Solis, Maldonado

COMITENTE
PODER JUDICIAL

| | ESTUDIO | |
|---|---|---|
| A | MARQ- Rocca-Gimenez-Antón | Documentacion Ejecutiva |
| S | Magnone Pollio Ingenieros Civiles | Estructura |
| E | Ing. Ricardo Hofstadter | Acond. Eléctrico e Iluminacion |
| M | Ing. Luis Lagomarsino | Acond. Térmico |
| FA | Ing. Luis Lagomarsino | Detección y Alarma de Incendios |
| FX | Estudio Pittamiglio | Proy. Extinción de Incendios |
| TN | Ing. Luis Lagomarsino | Proy. Datos, WIFI, Telefonía |
| TY | Ing. Luis Lagomarsino | Proy. CCTV, Control de Acceso y Alarma Antiintrusos |
| P | Estudio Pittamiglio | Acond. Sanitario |
| X | Arq. Gonzalo Fernández | Acond. Acústico |
| L | Julián Gago | Paisajismo |

PLANO
ELÉCTRICA e ILUMINACIÓN
ETAPA 1
PLANTA NIVEL 1 - L.G. 400V y C.DÉBILES

E
ELG-E1-101

NOMBRE DE ARCHIVO
E_PE_CJM_E1_101_03.dwg

ESCALA
1/75

REMPLAZA A
E_PE_CJM_E1_101_02.dwg

REVISIONES

| REV. | DESCRIPCION | FECHA | APROBADO |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Emisión Hito 2 | 21/05/2013 | |
| 2.0 | EMISION PRELIMINAR APC | 08/07/2013 | |
| 3.0 | EMISION APTO PARA CONSTRUIR | 01/08/2013 | |


ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION DE PROPIEDAD DE LOS ARQUITECTOS L. ROCCA, D. GIMENEZ, C. ANTON. SU REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACION ESCRITA, ESTA PROHIBIDA