REFERENCIAS
GENERALES

TOMAS Y FUERZA MOTRIZ

- TOMACORRIENTE COMUN 3 EN LINEA
  CAJA HONDA h=0.35m SOBRE N.P.T.
- TOMACORRIENTE SCHUKO
  CAJA HONDA h=0.35m SOBRE N.P.T.
- TOMACORRIENTE COMUN 3 EN LINEA CON LLAVE
  CAJA HONDA EN GENERAL h=0.35m / EN BANOS y COCINAS h=1.10m SOBRE N.P.T.
- REGISTRO o CAJA DE CONEXION DE 230V
  SEGUN INDICACION EN PLANO h=2.00m (en muro)
- CONEXION SECAMANOS
  CAJA HONDA h=1.20m SOBRE N.P.T.
- CAJA DE PISO PORTAMECANISMOS DE 12 MODULOS DOBLES
  CAJA EN PISO CONTENIENDO:
  3 TOMAS SCHUKO, 2 TOMA 3 EN LINEA, 2 RJ45 (Terminales Telefonia y Datos)
- CAJA DE PISO PORTAMECANISMOS DE 24 MODULOS DOBLES
  CAJA EN PISO CONTENIENDO:
  6 TOMAS SCHUKO, 4 TOMA 3 EN LINEA, 4 RJ45 (Terminales Telefonia y Datos)
- CAJA EN MURO
  CAJA CONTENIENDO:
  3 TOMAS SCHUKO, 2 TOMA 3 EN LINEA, 2 RJ45 (Terminales Telefonia y Datos)
- TABLERO DE DISTRIBUCION

CORRIENTES DEBILES

- REGISTRO DE CORRIENTES DEBILES
  SEGUN INDICACION EN PLANO h=2.00m (en muro)
- CONEXION DE TELEFONO URBANO
  CAJA HONDA h=0.30m SOBRE N.P.T. O INDICACION EN PLANO
- CONEXION DE TV
  CAJA HONDA h=0.30m SOBRE N.P.T. O INDICACION EN PLANO
- CONEXION DATOS
  CAJA HONDA h=0.30m SOBRE N.P.T. O INDICACION EN PLANO
- SENSOR DE ALARMA INCENDIO
  CAJA DE CENTRO EN LOSA
- CAMARA CCTV
  CAJA HONDA h=2.20m SOBRE N.P.T. O INDICACION EN PLANO
- ACCES POINT
  CAJA SOBRE CIELORRASO o INDICACION EN PLANO

CANALIZACIONES

- CANALIZACION EMBUTIDA A INSTALAR
- CANALIZACION por PISO
- CANALIZACION para C. DEBILES por MURO, LOSA ó SOBRE CR.
- CANALIZACION para C. DEBILES por PISO ó CONTRAPISO
- BANDEJA PARA ELECTRICA 400V
- BANDEJA PARA CORRIENTES DEBILES
- BANDEJA PARA ELECTRICA 400V EN PISO
- BANDEJA PARA CORRIENTES DEBILES EN PISO

PODER JUDICIAL
San José 1294 Telefax: 2901 3081

ADPA | Area de Desarrollo de Proyectos de Arquitectura

Arqs. Mariana Jauri / Alvaro Toledo	Anteproyecto
Arq. Alvaro Toledo	Director técnico
Arqs. Valentina Gianelli / José Erro	Colaboradores

Ing. Ricardo Hofstadter
Acondicionamiento Lumínico y Eléctrico
T I+ 598] 2710 0911
F I+ 598] 2710 0889
E correoric@hotmail.com

REVISION 3.0
REV. ARQ. 7.0

ETAPA: PROYECTO EJECUTIVO

OBRA: SEDE PODER JUDICIAL MALDONADO
Florida entre Z. Michelini y Solis, Maldonado

COMITENTE: PODER JUDICIAL

	ESTUDIO	
A	MARQ- Rocca-Gimenez-Antón	Documentacion Ejecutiva
S	Magnone Pollio Ingenieros Civiles	Estructura
E	Ing. Ricardo Hofstadter	Acond. Eléctrico e Iluminación
M	Ing. Luis Lagomarsino	Acond. Térmico
FA	Ing. Luis Lagomarsino	Detección y Alarma de Incendios
FX	Estudio Pittamiglio	Proy. Extinción de Incendios
TN	Ing. Luis Lagomarsino	Proy. Datos, WIFI, Telefonía
TY	Ing. Luis Lagomarsino	Proy. CCTV, Control de Acceso y Alarma Antiintrusos
P	Estudio Pittamiglio	Acond. Sanitario
X	Arq. Gonzalo Fernández	Acond. Acústico
		Director de Obra

PLANO: ELÉCTRICA e ILUMINACIÓN ETAPA 1
PLANTA NIVEL ACCESO - INSTALACIÓN DE TOMAS

E
EFM-E1-100

NOMBRE DE ARCHIVO: E_PE_CJM_E1_100_03.dwg
REMPLAZA A: E_PE_CJM_E1_100_02.dwg

ESCALA: 1/75

REVISIONES

REV.	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
1.0	Emisión Hito 2	21/05/2013	
2.0	EMISION PRELIMINAR APC	08/07/2013	
3.0	EMISION APTO PARA CONSTRUIR	01/08/2013	

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION DE PROPIEDAD DE LOS ARQUITECTOS L. ROCCA, D. GIMENEZ, C. ANTON. SU REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACION ESCRITA, ESTA PROHIBIDA