



Administración Nacional de Educación Pública
Consejo Directivo Central
PROYECTO MECAEP
ANEP/BIRF

12 de marzo de 2010

ADDENDUM 3

Licitación Pública Nacional de Obras de Infraestructura

N° 3/10

Lote I - Cerro Ejido - Artigas

Lote II - Esc. 40 - Artigas

CONSULTAS ESCUELA CERRO EJIDO

1. Pregunta

En la memoria pág. 25 piden entrepuertas de lapacho y en el rubrado habla de entrepuertas en piezas de monolítico que se cotiza?

Respuesta

Se cotizarán entrepuertas en monolítico.

2. Pregunta

En la memoria pág. 2 pide aislación de poliuretano 5 cm no debió decir poliestireno?

Respuesta

Si, poliestireno.

3. Pregunta

En la memoria pide acta de medianera pero en este caso no es necesario, no se cotiza?

Respuesta

No se cotiza.

4. Pregunta

En la memoria se pide desagüe libre de tubular de aluminio de 125 x 55 mm pág. 16 pero en la pág. 26 pto 5.1 pide que sean de pvc, qué se cotiza?

Respuesta

Aluminio de 125 x55mm.

5. Pregunta

Se solicita zócalo exterior de arena y portland de 5 cm pág. 18 pero no está en el rubrado se cotiza?

Respuesta

Se cotiza, está incluido el pavimento exterior correspondiente.

6. Pregunta

El contrapiso solicitado en el pto. 3.5.2 de la memoria no está en el rubrado se cotiza?

Respuesta

Si se cotiza, todas las variantes están consideradas en el item contrapisos.

7. Pregunta

Favor enviar detalle de la cantonera de lapacho solicitada en el pto 3.3 pag 20.

Respuesta

No se cotizará en esta obra.

8. Pregunta

Para los sectores con revestimiento las aristas van con cantonera galvanizada como pide en pto 3.3 o van de aluminio cola de pescado?

Respuesta

En los sectores con revestimiento van cantoneras de aluminio.

9. Pregunta

En el pto 5.3.2 C pide una junta entre zócalo y piso rellena con sikaflex esto es aplicable para todos los locales de la escuela? Si no especificar cuáles.

Respuesta

Como se especifica en la memoria se colocará en sectores de baños.

10. Pregunta

No está en el rubrado el piso solicitado en el pto 3.6.1 D de la memoria se cotiza?

Respuesta

En el rubrado debió decir canto rodado compactado y no balasto compactado.

11. Pregunta

Favor enviar un detalle del cartel en planchuela con el nro y nombre de la escuela.

Respuesta

El cartel llevará letras de 15 cm de altura por 7.5 cm de ancho con el siguiente texto: ESCUELA N°XX CERRO EJIDO, su ubicación se coordinará con la dirección de obra.

12. Pregunta

Se solicita una barrera humídica bajo los contrapisos de planta baja, que material se cotiza?

Respuesta

Nylon 120 micras.

13. Pregunta

El revestimiento de piedra laja solicitado en fachadas no está en el rubrado ni esta especificado en memoria, pero se cotiza como aparece en plano no?

Respuesta

Si se cotiza, está incluido en el muro Mg.

14. Pregunta

El granito guazubirá no hay en plaza que otra opción se cotiza?

Respuesta

Se cotizará un granito con las mismas especificaciones técnicas preferentemente dentro de la misma gama, a coordinar con la dirección de obra.

15. Pregunta

Hay un sector de losa de techo de los baños de las aulas 9 que quedan al exterior que tratamiento se le da?

Respuesta

Sobre la losa de HºAº, alisado, impermeabilización con membrana esp.4mm, terminación carpeta de arena y portland con malla .

16. Pregunta

Se tiene que cotizar el suministro de equipamiento de cocina (heladera, quemadores, freezer, etc).

Respuesta

No.

17. Pregunta

Se cotiza el suministro de calefón 100lts? Y y uno de 15 lts?

Respuesta

Un calefón de 100lts.

18. Pregunta

Se cotiza el suministro de garrafas de 13 kg o de tubos de 45 kg? (indican ambas en lamina A10).

Respuesta

Se cotizarán 2 garrafas de 13kg.

19. Pregunta

En la lamina A10 se indica en el sector bebederos un revestimiento de monolítico pero este no aparece en el rubrado ni en la memoria, se cotiza como esta en planos?

Respuesta

Es el mismo monolítico a colocar en el piso por lo que está incluido en ese rubro, si se debe cotizar.

20. Pregunta

En el rubrado pto 15,2 pide cielorraso de mdf en baños, pero no lo encontramos indicado en planos ni en planilla de terminación. Lo único que hay en mdf es una cenefa en pasaplatos. Esto es correcto?

Respuesta

De acuerdo al rubrado existe cielorraso en los baños de PB ocultando la sanitaria suspendida, será en MDF 18 mm laqueado blanco con estructura de soporte en pino nacional 3"x1 1/2", con una distancia no mayor a 60cm y un perfil perimetral U en aluminio 10x10mm.

21. Pregunta

En el pto 3.7.6 se solicita zocalo de acero Inox en columnas pero no se especifican en cuáles. Por ej en planta baja llevarían zocalo los pilares 11A-12-13A-18A-19A-20A Y 15B? Especificar espesor de la chapa de acero Inox. Los tacos metálicos quedan vistos?

Respuesta

No se colocará zócalo de acero inoxidable en las columnas.

22. Pregunta

En el rubrado no está el pavimento de rampas y veredas con fajas de baldosa de 20 cm se cotiza?.

Respuesta

El pavimento de rampas y veredas es el de arena y portland con fajas de canto rodado (para mejorar la ejecución se plantean baldosas de canto rodado en los planos).

23. Pregunta

Consultas de carpintería

- a) C1 Los marcos se hacen de 3" rebajados a 5,5 cm o se permite 2"y se le agrega listón simulando espesor?
Las hojas van enchapadas en comp, cedro 4mm con veta horizontal?
Respuesta. Se cotizarán marcos de 3" rebajados. La veta será vertical.
- b) C2 Los marcos se cotizarán en 2"x4".
Respuesta. Lo solicitado es de 1 ½" x4".
- c) Las hojas y el revestimiento, van con veta horizontal o puede ir vertical, se aconseja la última por costo de puerta y revestimiento
Respuesta. Como en la respuesta a) puede ser vertical.
- d) El bastidor se calculará de eucaliptus grandis o álamo, el pino nacional no es aconsejable por la polilla.
Respuesta. Lo solicitado es álamo.
- e) C3, C3', C5 y C5' Las hojas van en compensado de cedro o Mdf 5,5mm para pintar?
Respuesta. MDF 5.5 mm.
- f) Mdf de 22mm no existe en plaza, se cotizará todo 18mm en puertas. En estantes también 18mm con frente de madera para reforzar.
Respuesta Si cotiza Mdf 18mm deberán incluir canto en cedriño.
- g) Los pizarrones pide MDF 12mm con bastidor eso cuando se pinta marca. Se cotizará Mdf 18mm
Respuesta. Lo solicitado es Mdf 12 mm.
- h) 3 pomelas por hoja es poco.Se aconseja colocar 4 bisagras de 4"x3cm de acero.Son las que se están colocando en obras dando excelente resultado.
Respuesta. Lo solicitado son 3 pomelas en bronce niquelado 120mm.

24. Pregunta

Tampoco está el pavimento de canto rodado con cordoneta de ladrillo, se cotiza?

Respuesta

Este pavimento se describe en la memoria que lleva en su procedimiento de ejecución cordonetas de ladrillo, es el pavimento citado en la pregunta N° 10 canto rodado compactado.

25. Pregunta

La cantidad de espejos de baño de dirección en planilla es 17 pero no es correcto pues no hay baño de dirección estos espejos corresponden a los baños? hay 15 piletas o sea se cotizan 15 espejos C16?

Respuesta

Se cotizan 15 espejos C16.

26. Pregunta

Como ninguno de los baños tiene ducha se cotizan como accesorios solo portarrollos y percheros?

Respuesta

Se cotizarán además cuatro jaboneras para baños de discapacitados y preescolares.

27. Pregunta

Para los baños de discapacitado que modelo de pileta se cotiza?

Respuesta

Se cotizará una pileta no menor a 60cm de frente por 50cm de ancho y 20cm de profundidad.

28. Pregunta

En el pto 13,4 se piden 3 bebederos y en el anexo 11 pide 2 que cantidad es la correcta?

Respuesta

Son 2 bebederos en acero inoxidable de acuerdo al anexo 11 y un bebedero con mesada de granito y piletas de acero inoxidable que aparece en la lám.A10.

29. Pregunta

Se cotizan tapas para inodoros?

Respuesta

Se cotizarán sólo 2 para los baños de discapacitados.

30. Pregunta

La cantidad de calefactores a cotizar son 18?

Respuesta

Si

Maestra Marina Orozco
Coordinadora General del
Tercer Proyecto de Apoyo a la
Escuela Pública Uruguaya

