



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y49985 / 24.02.2017
Persona de contacto/Tel.
J. Manuel Gonzalez/155 INT.1247
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y49985

Montevideo, 17 de Marzo de 2017.-

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **210**

OBJETO: **CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN CABLES SUBTERRÁNEOS DE MT EN EL PARQUE EÓLICO JUAN PABLO TERRA.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

En el Punto 1.3.1 - Antecedentes del oferente, del Capítulo II del Pliego de Condiciones Particulares:

DONDE DICE:

"El oferente deberá haber hecho diagnósticos similares en al menos 5 circuitos de cables de Media Tensión, durante los últimos 5 años."

DEBE DECIR:

"El oferente deberá haber hecho diagnósticos similares en al menos 25 circuitos de cables de Media Tensión, durante los últimos 2 años."

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

Para el Cable entre el SET y AEG22 que es de 400mm² 5700m se solicita medición de Tangente delta a 36KV @0,1Hz que implica un equipo de porte importante para una única terna.

¿Se admitirá para este caso alternativa en reducción de frecuencia o



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

voltaje que permita igualmente evaluar el estado con la utilización de fuentes VLF disponibles en plaza o se debe considerar el costo de equipamiento especial que permita la medida de acuerdo a la especificación planteada también en esta terna que supera los 4Km?.

RESPUESTA 1:

Sí. Se admite, solo para el caso planteado (terna SET-AG22), reducir la frecuencia a 0.08 Hz o reducir el voltaje a 27 kV.

Saluda atentamente,