



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y50473 / 03.07.2017
Persona de contacto/Tel.
Rosana Rodriguez/155 INT.1656
Nuestro nº fax
(598) 2204 0167

Nro de Licitacion
Y50473

Montevideo, 28 de julio de 2017.

CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA Y50473

GRUPO: 140

OBJETO: **Medidores trifásicos directos electrónicos de energía activa y reactiva, tarifas triple y doble para clientes y micro generadores.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

Ver modificaciones en archivo Anexo Circular Nro.3.-

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Se pide que los medidores se puedan conectar a 3 fases+4 hilos y 3 fases+3 hilos. En el segundo de los casos (3 fases y 3 hilos) sería aceptable este esquema de conexión? SE ANEXA ESQUEMA DE LA PREGUNTA 1.-

RESPUESTA 1: Ver respuesta en modificaciones en anexo a ésta circular.-

PREGUNTA 2: En los subítems a ofertar se pide que el medidor cuente #Con una salida RS485 para conexión a módem externo#. Luego en punto 1.2 del Capítulo I se cita que #Se cotizarán por lo menos las siguientes piezas:# entre otros se pide como mínimo: #módulo de módem celular o módem externo#. Finalmente, en el punto 1.10.3 Planilla de Datos Garantizados III (Comunicación) se establece en 3:



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

#Tipo de módem incorporado (si corresponde)#.-

Aclarar si la cotización del módem celular o módem externo es opcional u obligatoria en relación a lo expuesto en los puntos anteriores, extraído de las Especificaciones Particulares.

RESPUESTA 2: Ver respuesta en modificaciones en anexo a ésta circular.-

Saludamos atentamente,