



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y50693 / 30.08.2017
Persona de contacto/Tel.
Natalia Martínez/155 INT.1213
Nuestro nº fax
(598) 2209 7743

Nro de Licitacion
Y50693

Montevideo, 22 de Setiembre de 2017

CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **410**

OBJETO: **Suministro de Medidores monofásicos tarifa doble y para micro generadores.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR POSIBLES OFERENTES SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: ¿Es necesario que la tapa superior del medidor vaya electrosoldada a la base del medidor?

RESPUESTA 1: No es necesario que la tapa venga electrosoldada siempre que se cumpla con lo especificado en el CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS, 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ÍTEM 1, punto 1.2 Características Constructivas Generales del medidor de la Parte I del Pliego de Condiciones.

PREGUNTA 2: Sobre la presentación de documentación que demuestre que las muestras están en viaje.

¿Donde se debe realizar y hasta que momento?.

RESPUESTA 2: Se deberá incluir en la oferta la documentación probatoria que indique que las muestras están en viaje.

Se recuerda que el plazo máximo para recibir las muestras en el Departamento de Gestión de Stock será de diez días hábiles posteriores al día de apertura, de acuerdo a lo indicado en el CAPITULO II CONDICIONES GENERALES, PUNTO 1.3.4 MUESTRA, de la parte 1 del pliego de condiciones.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Saludamos atentamente,