



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y50847 / 15.09.2017
Persona de contacto/Tel.
Yacqueline Romay/155 INT.1611
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y50847

Montevideo, 12 de octubre de 2017.-

CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA.**

GRUPO: 253

OBJETO: Suministro de repuestos para Mark Vle de CTR.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Con respecto al Item 8, ¿Sería posible que UTE informe el número de parte con la nomenclatura habitual de GE?

RESPUESTA 1: QUINT-PS/1AC/28DC/20, P/N 8100086. Se adjunta imagen 101751

PREGUNTA 2: Con respecto al Item 9, a nuestro entender, al número de parte informado por UTE 226D9965P le faltarían los dígitos después de la letra P. Estos dígitos permiten definir con precisión el reemplazo adecuado. ¿Es posible informar el número de parte completo?

RESPUESTA 2: Ver imagen 102405, que se adjunta. Hay dos números que pueden ser los solicitados : PWA 283834 (arriba a la izquierda), ó 002D (abajo al medio).

PREGUNTA 3: Sobre el ítem 5 indicar el número de parte



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

RESPUESTA 3: El número de parte es el IS220PDIOH1A

Saludamos atentamente,


Cra. LILIANA COSENZA
Jefe de Contrataciones
Gcía. de Sector Compras