



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Núm. pet-oferta/Fecha
W90477 / 16.11.2017
Persona de contacto/Tel.
Susana Laguzzi/155 INT.1625
Nuestro n° fax
(598) 2200 7559

Nro de Licitacion
W90477

Objeto de la Compra

Adquisición de fusibles de expulsión.

Montevideo, 20 de noviembre de 2017.

CIRCULAR N° 1

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

*** ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**


PREGUNTA 1: Que tensión se considera para los fusibles, 15KV?

RESPUESTA 1: Lo relevante para los fusibles es la corriente. De todos modos, el banco de condensadores es de 31,5 kv.

PREGUNTA 2: Que largo del fusible es necesario. 533mm (21") está bien?

RESPUESTA 2: - Los tubos porta fusible deberán tener un largo mínimo de 15 cm y máximo de 35 cm. El fusible va dentro del portafusible, por lo que su tamaño queda condicionado por este último.

Saludamos atentamente,


ANGELINA ALVINO
SUPERVISOR
COMPRAS DIRECTAS
OPTO. COMPRAS DIRECTAS Y URGENTES
GERENCIA S. COMPRAS Y CONTRATOS