



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51341 / 22.01.2018
Persona de contacto/Tel.
Guillermo Laborde/155 INT.1611
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y51341

Montevideo, 9 de febrero de 2018.

CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA Y51341.**

GRUPO: **252**

OBJETO: **ADQUISICION DE RESISTENCIA DE POTENCIA.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

En relación a la solicitud de red AISI 316, que es una aleación que no cumple con el estándar IEEE C57.32., se consulta: UTE quiere el estándar 1972 IEEE 32 o el nuevo C57.32?


RESPUESTA 1:

La norma que aparece en el pliego como requerimiento base de cumplimiento es la IEEE 32 de 1972 y republicada en 1990.

El material constructivo de las resistencias no son especificadas en dicha norma. Si está definido en el pliego y es lo que vamos a exigir a los oferentes.

No fue contemplado en este pedido la norma IEEE C57.32 del 2015.

Saludamos atentamente,


T/A GUILLERMO LABORDE
ANALISTA CONTRATACIONES
SUBGCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES
GCIA. DE SECTOR COMPRAS