



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51341 / 22.01.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Guillermo Laborde/155 INT.1611  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion  
**Y51341**

Montevideo, 16 de febrero de 2018.

### CIRCULAR N° 5

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA Y51341.**

GRUPO: **252**

OBJETO: **ADQUISICION DE RESISTENCIA DE POTENCIA.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

#### PREGUNTA 1:

Informar la sección del conductor a conectar en la conexión inferior.


A modo de explicar la consulta: la solución estándar cuenta como conexión inferior un pasatapa con conector al aire sin protección.

Al pedir una envolvente metálica sobre esta conexión y para dar seguridad eléctrica se debe usar un conector acodado aislado y este conector que se suministrará dependerá de sección de conductor

#### RESPUESTA 1:

Se entiende que la consulta se refiere a la conexión a la malla de tierra. Para esta conexión el cable es AWG 4/0 (107mm<sup>2</sup>).

Saludamos atentamente,

  
Cra. LILIANA COSENZA  
Jefe de Contrataciones  
Gcía. de Sector Compras