



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51343 / 01.02.2018
Persona de contacto/Tel.
Guillermo Laborde/155 INT.1611
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y51343

Montevideo, 8 de febrero de 2018.

CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA Y51343.**

GRUPO: **252**

OBJETO: SUMINISTRO DE TRANSFORMADROES ZIGZAG PARA ATERRAMIENTO.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

1.3 CARACTERISTICAS DE DISEÑO

DONDE DICE:

1.3.1 GENERALIDADES

TIPO I:

El transformador Zig-Zag Tipo I debe estar provisto con un transformador de corriente de neutro para función de Protecciones con las siguientes características:

- * Relación de Transformación: 100/5 A/A
- * Potencia de Precisión: 15VA
- * Clase de Precisión: 5P15.

Deberá cumplir con los requisitos de la norma IEC 61869-2.

DEBE DECIR:

1.3.1 GENERALIDADES



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

TIPO I:

El transformador Zig-Zag Tipo I debe estar provisto con:
Un transformador de corriente de neutro para función de Protecciones con las siguientes características:

- * Relación de Transformación: 100/5 A/A
- *Potencia de Precisión: 15VA
- *Clase de Precisión: 5P15.

Tres transformadores de corriente de fase para función de Protecciones con las siguientes características:

- *Toroidales tipo Bushing, aptos para intemperie.
- *Relación de Transformación: 100/5 A/A
- *Potencia de Precisión: 15VA
- *Clase de Precisión: 5P15.

Deberán cumplir con los requisitos de la norma IEC 61869-2.

DONDE DICE:

1.3.1 GENERALIDADES

TIPO II:

El transformador Zig-Zag Tipo II debe estar provisto con un transformador de corriente de neutro para función de Protecciones con las siguientes características:

- *Relación de Transformación: 100/5 A/A
- *Potencia de Precisión: 15VA
- *Clase de Precisión: 5P15.

Deberá cumplir con los requisitos de la norma IEC 61869-2.

DEBE DECIR:

1.3.1 GENERALIDADES

TIPO I:

El transformador Zig-Zag Tipo II debe estar provisto con:
Un transformador de corriente de neutro para función de Protecciones con las siguientes características:

- *Relación de Transformación: 100/5 A/A
- *Potencia de Precisión: 15VA



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

*Clase de Precisión: 5P15.

Tres transformadores de corriente de fase para función de Protecciones con las siguientes características:

*Toroidales tipo Bushing, aptos para intemperie.

*Relación de Transformación: 100/5 A/A

*Potencia de Precisión: 15VA

*Clase de Precisión: 5P15.

Deberán cumplir con los requisitos de la norma IEC 61869-2.

Saludamos atentamente,

T/A GUILLERMO LABORDE
ANALISTA CONTRATACIONES
SUBGCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES
GCIA. DE SECTOR COMPRAS