



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51343 / 01.02.2018
Persona de contacto/Tel.
Guillermo Laborde/155 INT.1611
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y51343

Montevideo, 8 de febrero de 2018.

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA Y51343.**

GRUPO: **252**

OBJETO: SUMINISTRO DE TRANSFORMADROES ZIGZAG PARA ATERRAMIENTO.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

Para limitar una intensidad de 1000A a 31.5kV la impedancia homopolar de la reactancia tiene que ser de 54,56 ohmios/fase. Si se quiere que la impedancia homopolar de la reactancia sea en un caso de 4,45 ohmios/fase y en el otro de 20 ohmios/fase, habrá que conectar en serie del neutro de las reactancias una resistencia para poder limitar los 1000A de corriente de defecto. No sé si se han tenido en cuenta estas resistencias que han de ir conectadas a la reactancia (en la especificación no he visto nada de ellas).

Nosotros podemos fabricar la reactancia pero no fabricamos resistencias, si lo deseáis podríamos ofertar el conjunto de resistencia + reactancia con un fabricante de resistencias con el que trabajamos.

RESPUESTA 1:

El objeto de la presente licitación es la adquisición exclusiva de los transformadores tipo Zigzag.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Las resistencias de puesta a tierra que deben conectarse en serie con los transformadores Zigzag para limitar la corriente de defecto es parte de otro contrato o ya se encuentran disponibles en UTE.

Saludamos atentamente,

T/A GUILLERMO LABORDE
ANALISTA CONTRATACIONES
SUBGCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES
GCIA. DE SECTOR COMPRAS