



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51343 / 01.02.2018
Persona de contacto/Tel.
Guillermo Laborde/155 INT.1611
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y51343

Montevideo, 5 de marzo de 2018.

CIRCULAR N° 6

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA Y51343.
GRUPO: 252
OBJETO: TRANSFORMADORES ZIGZAG PARA ATERRAMIENTO DE NEUTRO.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES -CIRCULAR 1:

DONDE DICE:

Tres transformadores de corriente de fase para función de protecciones con las siguientes características:

-Toroidales tipo Bushing, aptos para intemperie.

DEBE DECIR:

Tres transformadores de corriente de fase para función de protecciones con las siguientes características:

- Toroidales tipo Bushing, interiores, inmersos en aceite, al igual que el transformador de corriente de neutro.

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: En las especificaciones técnicas de la licitación, para el ítem 2, Transformadores ZigZag tipo II, se indica que no dispondrá de ruedas, y en la planilla de datos garantizados indica que "SI" debe llevar ruedas.

RESPUESTA 1: En el Pto.1.4 - Accesorios, del Pliego de Condiciones,



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

se establece que " Para el transformador Zigzag Tipo II no dispondrá de ruedas y se instalara apoyándolo directamente sobre la base de la cuba, la cual deberá ser diseñada/construida a tales efectos. UTE se reserva el derecho de modificar este punto con el contratista durante la fase de proyecto de detalle.

Por lo tanto, o se oferta con las ruedas removibles o se oferta un opcional con el colocado de la ruedas.-

Saludamos atentamente,


Cra. LILIANA COSENZA
Jefe de Contrataciones
Gcia. de Sector Compras