



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Petición / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
W90742 / 07.02.2018
Persona de contacto/Tel.
Whendy Irigaray/155 INT.1704
Nuestro nº fax
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion
W90742

Objeto de la Compra

Suministro e instalación de 6 equipos de aire acondicionado tipo Split.

Montevideo, 16 de febrero de 2018.

CIRCULAR N° 1

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

Los equipos de 36000 btu inverter son 380V, ¿UTE suministra esa tensión?

RESPUESTA 1:

Se aceptarán cotizaciones de equipos 380V trifásicos, UTE se encargará de realizar el suministro de energía necesario en el lugar donde se previó su instalación.

PREGUNTA 2:

La cañería que va por mampostería de yeso y pared, ¿puede ir a exterior con bandeja galvanizada con tapa o hay que romper y reparar?

RESPUESTA 2:

No se aceptarán cotizaciones que signifiquen el cambio de la estructura original dentro de la oficina. En caso de necesitar realizar la apertura de mampostería de yeso, la empresa deberá prever la reparación de la misma para entregarla en sus condiciones originales.

PREGUNTA 3:




PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

¿Se puede limpiar cañería existente con sus correspondientes productos y reutilizar la misma?

RESPUESTA 3:

Es posible realizar limpieza de cañerías y reutilizarlas siempre que las condiciones técnicas del nuevo equipo permita la utilización de cañerías con las características de las ya existentes.

Saludamos atentamente,



CI. ALBERTO LOPEZ
JEFE CONTRATACIONES
SUB. GCÍA. COMPRAS Y CONTRATACIONES