



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y50810 / 23.02.2018
Persona de contacto/Tel.
Sergio Alonzo/155 INT.1623
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y50810

Montevideo, 15 de Marzo de 2018

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **330**

OBJETO: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

21 de Marzo de 2018, a la hora 11:00.

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

En el numeral 6.5-MANEJADORAS DE AIRE, 6.5.1-CARACTERÍSTICAS, CAPÍTULO III - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR, PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES,

DONDE DICE:

| manejadoras | capacidad(TR) | caudal |
|-------------|---------------|--------|
| | | cfm |
| AC 1 | 19 | 7500 |
| AC 2 | 19 | 7500 |
| AC 3 | 15 | 5000 |
| AC 4 | 15 | 5200 |
| AC 5 | 19 | 7500 |
| AC 6 | 15 | 5200 |
| AC 7 | 15 | 5200 |
| AC 8 | 11 | 4400 |
| AC 9 | 15 | 5200 |
| AC 10 | 15 | 5200 |



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

En las siguientes condiciones:

" retorno de aire a la manejadora: 23°C; 50%RH

" temperaturas de agua fría: 7/12°C. Temperaturas de agua caliente 40/35°C.

DEBE DECIR:

| manejadoras | Capacidad Frigorífica Total (TR) | caudal cfm |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| AC 1 | 19 | 7500 |
| AC 2 | 19 | 7500 |
| AC 3 | 15 | 5000 |
| AC 4 | 15 | 5200 |
| AC 5 | 19 | 7500 |
| AC 6 | 15 | 5200 |
| AC 7 | 15 | 5200 |
| AC 8 | 11 | 4400 |
| AC 9 | 15 | 5200 |
| AC 10 | 15 | 5200 |

En las siguientes condiciones:

" En modo frio: retorno de aire a la manejadora: 27°C y 47%RH.

Temperaturas de agua de 7°C/12°C, de entrada y salida respectivamente.

C) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA:

En la "Sección III - Pliego de especificaciones particulares#, punto "6.5.1 Características#, se establece que las condiciones de retorno de aire a las manejadoras son 23°C; 50%RH.

Consultamos si estas condiciones son correctas o deberían ser 27°C; 50%RH, que son las habituales para este tipo de especificaciones.

RESPUESTA:

Ver punto B) de la presente Circular.

Saludamos atentamente,