



ADMINISTRACION DE LAS OBRAS  
SANITARIAS DEL ESTADO

Montevideo, 7 de marzo de 2018.

De: Unidad Gestión y Planeamiento.  
Gerencia Técnica Metropolitana.

**LICITACION ABREVIADA N° 18.370**

**OBJETO:** “Suministro de juntas de unión multidiametro”

**ACLARACIÓN**

P: ¿Las mismas en sus diferentes medidas son para trabajar en caños de que material?

R: Hierro fundido, fundición dúctil, PVC, fibrocemento, PRFV

P: ¿Tiene que ser de tipo autoblocante?

R: No

P: ¿Es necesario cotizar Stiffener como accesorio para estas en caso de que las utilicen con caños PEAD?

R: No

Ing. Santiago Casal  
Jefe de Líneas de Aducción  
Gerencia Metropolitana