



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51337 / 06.03.2018
Persona de contacto/Tel.
Sofía Larralde/155 INT.1667
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y51337

Montevideo, 23 de Marzo de 2018

CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA
GRUPO: 210
OBJETO: SWITCH REDBOX INDUSTRIAL.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

10 de Abril de 2018, a la hora 12:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

- **Eliminar** del Capítulo III del Pliego Particular punto 3.2.1. Switch Industrial/Redbox, **numeral 2.11 "El switch industrial debe disponer de al menos un contacto de entrada y uno de salida para señales de alarmas, activación de relés, etc.**

- Capítulo III del Pliego Particular punto 3.2.1. Switch Industrial/Redbox, **numeral 4.1.**

DONDE DICE: "Debe contar con la posibilidad de fuentes redundantes, independientes y hot swappable, que permitan redundancia en alimentación."

DEBE DECIR: "Debe contar con la posibilidad de fuentes redundantes, independientes, que permitan redundancia en alimentación."

- **Eliminar** del Capítulo III del Pliego Particular punto 3.2.1. Switch Industrial/Redbox, **numeral 6.11 "Debe soportar rollback de configuración en un tiempo seteado por comando de forma de volver a**



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

la última configuración guardada en caso de falla mientras se trabaja sobre él. Para esto se aceptara una función del tipo "reload in XX" siendo XX la cantidad de minutos".

- Capítulo III del Pliego Particular punto 3.2.1. Switch Industrial/Redbox, numeral 8

DONDE DICE: "Certificado bajo normas para equipamiento en subestaciones eléctricas detallada a continuación:

8.14. IEEE 1613

8.15. IEC 61850-3"

DEBE DECIR: "Presentar pruebas de laboratorio independiente, certificados u hojas de datos que acrediten cumplir con las normas para el equipamiento en subestaciones eléctricas detalladas a continuación:

8.14. IEEE 1613

8.15. IEC 61850-3"

C) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: ¿Se podrán considerar equipos con salida de señales de alarma punto 2.11?

RESPUESTA 1: Se procede a modificar el Pliego Particular, remitirse al literal B de la presente circular.

PREGUNTA 2: ¿Es posible aceptar equipos con fuente redundante independiente no hotswapp punto 4.1 y sin Rollback punto 6.11?

RESPUESTA 2: Se procede a modificar el Pliego Particular, remitirse al literal B de la presente circular

PREGUNTA 3: ¿Es requisito presentar las certificaciones solicitadas por un laboratorio independiente 8.14 y 8.15?

RESPUESTA 3: Se procede a modificar el Pliego Particular, remitirse al literal B de la presente circular

PREGUNTA 4: Solicitamos una prórroga para la entrega de la muestra.

RESPUESTA 4: Se acepta una prórroga de la fecha de apertura.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Remitirse al literal A de la presente circular.

Saludamos atentamente,