



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Petición / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
W90679 / 02.03.2018
Persona de contacto/Tel.
Mariela Silva/155 INT.1687
Nuestro nº fax
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion
W90679

Objeto de la Compra

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE PROTECCIÓN DE GENERADORES UNIDADES 1 A 8
CENTRAL PUNTA DEL TIGRE

Montevideo, 20 de marzo de 2018

CIRCULAR N° 1

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

*** MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:**

Capítulo III Condiciones Técnicas, especificaciones Técnicas

DONDE DICE: ítem 1.2

Relé de protección Beckwith M-3425A-CS5S005H0B1TH1H1X
Firmware: D0150V0301.00
Serial: 385
Operating Frequency: 50Hz
Current transformer secondary rating: 1A
Power rating input: 85 a 265 VAC
Trip circuit monitoring input voltage: 125VDC
Phase rotation: A-B-C

DEBE DECIR: ítem 1.2

Relé de protección Beckwith M-3425A-CS5S005H0B1TH1H10
Firmware: D0150V0301.00
Serial: 385
Operating Frequency: 50Hz
Current transformer secondary rating: 1A
Power rating input: 85 a 265 VAC
Trip circuit monitoring input voltage: 125VDC
Phase rotation: A-B-C



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA


*** ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1: Quisiéramos confirmar en el caso del ítem 2, que el N° de parte sea M-3425A-CS5S005H0B1TH1H1X.

En caso afirmativo, nuestra representada nos solicita confirmar a que corresponde el sufijo X.

RESPUESTA 1: El sufijo X debe ser intercambiado por 0.

Saludamos atentamente,


C. ALBERTO LÓPEZ
JEFE CONTRATACIONES
SUB. GOA. COMPRAS Y CONTRATACIONES