



LICITACION ABREVIADA LA 2018/20
CIRCULAR N°2

Mediante la presente, se comunica la siguiente consulta recibida de empresa interesada y respectiva respuesta:

1 - Consulta referente a suministro y colocación de moquette en sala de reuniones.

La Memoria no hace referencia a ella, y en planos dice que se colocará moquette.

Debemos cotizar suministro y colocación?

De ser así, que tipo de moquette debemos cotizar?

Rta. Si. Se debe cotizar suministro y colocación.

Características:

Construcción: Tufting Bouclé

Tipo de fibra: 100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)

Peso de hilado: 700 g/m²

Peso total: 1800 g/m² (± 10%)

Altura total: 5,5 mm (± 10%)

Aplicación: 4 (Comercial)

Ancho: 3,66 m

Inflamabilidad: Norma ASTM 2859

Propensión electrostática: Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

Control estático: Permanente

Debe ser a prueba de manchas y fácil mantenimiento, con buena resistencia a la luz y que conserve su apariencia por mucho tiempo.

Color a definir.

La empresa deberá presentar muestras para ser evaluadas por la supervisión de obra.

Canelones, ABRIL de 2018.