



## LICITACION ABREVIADA

LA 2018 /20

CIRCULAR N°3

Mediante la presente, se comunica que se prorroga la fecha límite de recepción y Apertura de ofertas, para el próximo 28 de mayo de 2018, hora 11:00.

Asimismo, se comunican las siguientes aclaraciones,

### **1 – Zócalos:**

Se colocarán zócalos en todos los pavimentos a sustituir.

En el caso del piso de moquette, se colocarán zócalos de madera.

Para el caso de las oficinas que se amplía se colocará zócalo cerámico.

### **2 – Impermeabilización de azoteas:**

Se realizará la impermeabilización de las azoteas y pretilas correspondientes a la oficina de Dirección del CMF y su ampliación.

Para dicha tarea se deberán corregir las pendientes y sustitución de caños de bajada en caso de ser necesario.

En los ductos de ventilación de los baños, existen filtraciones de agua por las banderolas, esta aberturas deben ser reparadas y se impermeabilizaran los ductos.

**3-** Próximamente se publicarán los recaudos gráficos y escritos del proyecto de instalación eléctrica. Se sustituirá la planta de eléctrica ya publicada.

Canelones, MAYO de 2018.