



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51453 / 17.04.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Valentina Cabrera/155 INT.1248  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion  
**Y51453**

Montevideo, 24 de abril de 2018.

### CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA.**

GRUPO: **230**

OBJETO: **SUMINISTRO DE PISTA DE FRENADO PARA GENERADOR HIDROELECTRICO.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR POSIBLES OFERENTES SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**PREGUNTA 1:** El punto 1.3 "Antecedentes del Oferente" del Capítulo II "Condiciones Generales" del Pliego de Condiciones Particulares, Parte I, establece lo siguiente:

"Solamente se consideraran proponentes con antecedentes del fabricante de las placas de la pista con un mínimo de construcción dos pistas de frenado completa, para generadores hidroeléctricos, en los últimos 10 años".

Por lo que queremos confirmar que serán aceptadas aquellas propuestas, en las que el fabricante poseedor de los antecedentes sea subcontrato nominado del Oferente.

**RESPUESTA 1:** Confirmamos que se consideraran proponentes con antecedentes del fabricante de las placas de la pista con un mínimo de construcción dos pistas de frenado completa, para generadores hidroeléctricos, en los últimos 10 años. Entendiendo por fabricante, el proveedor, contratista principal o subcontratista que realiza el mecanizado de todas las piezas y posteriores controles.



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

**PREGUNTA 2:** El suministro solicitado por UTE es solamente por los segmentos de frenado (braking pads) o también se desea adquirir también los cilindros de frenado/elevación?

**RESPUESTA 2:** Ver Pliego de Condiciones Particulares; "El objeto de la presente licitación es el suministro de una PISTA DE FRENADO (10 segmentos) para los hidrogeneradores de la Central Hidroeléctrica "Dr. Gabriel Terra", en la localidad de Rincón del Bonete, Uruguay."

Item 1: PISTA DE FRENADO (10 segmentos) SEGÚN ESQUEMA AJ 35 169702 (1995)

El suministro no incluye los cilindros u otras partes, solamente los 10 segmentos o placas del esquema AJ 35-187602

**PREGUNTA 3:** En caso afirmativo, ¿habría forma de obtener un plano de los mismos?

**RESPUESTA 3:** Ver Pliego de condiciones, observar el esquema AJ 35-187602 de ALSTOM-JEUMONT

**PREGUNTA 4:** También en caso afirmativo a la consulta N°2 solicitamos a UTE brindar la siguiente información:

- Altura del cilindro.
- Fuerza de elevación del cilindro.
- Fuerza de frenado del cilindro

**RESPUESTA 4:** El suministro no incluye los cilindros u otras partes.

Saludamos atentamente,