



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Petición / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51255 / 27.04.2018
Persona de contacto/Tel.
Sofía Larralde/155 INT.1667
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitación
Y51255

Montevideo, 09 de Mayo de 2018

CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION Y51255

GRUPO: 210

OBJETO: **Adquisición de baterías para bancos de 125V para planta generadora de Punta Del Tigre**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: ¿Se admite el mejoramiento del valor de la resistencia interna por debajo del rango establecido?

RESPUESTA 1: No se admite, remitirse al Pliego de condiciones, Planilla de Datos Garantizados

PREGUNTA 2: ¿Se admite baterías de acceso frontal (Front Terminal) terminal hembra T11/ M8 positivo a la derecha?

RESPUESTA 2: No se admite, remitirse al Pliego de Condiciones, Planilla de Datos Garantizados.

PREGUNTA 3: Se solicita la posibilidad de prorrogar la fecha de Apertura de Ofertas en al menos 5 días hábiles para la presentación de la misma.

RESPUESTA 3: No se otorga prórroga. Se mantiene la fecha de Apertura establecida.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Saludamos atentamente,