



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51334 / 03.05.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Valentina Cabrera/155 INT.1248  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion  
**Y51334**

Montevideo, 6 de junio de 2018.-

### CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA.**

GRUPO: **230**

OBJETO: **RELÉS DE PROTECCIÓN PRINCIPAL PARA LÍNEAS O CABLES DE TRASMISIÓN DE ALTA ENSIÓN (150 kV).**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**PREGUNTA 1:** ¿Es posible que UTE acepte relés que cumplan con un tiempo de operación de la zona 1, igual a 30ms?

**PREGUNTA 2:** ¿Es posible que UTE acepte relés que cumplan con un tiempo de restablecimiento de la unidad en su conjunto de 45ms?

**PREGUNTA 3:** ¿Es posible que UTE acepte relés con una tensión de polarización para la operación del direccional del 4% de la tensión nominal? Considerando que una vez activada, la tensión de polarización es una suma de 85% de tensión aparente y más 15% de tensión de memoria.

Se considera que para las aplicaciones a las cuales estos relés estarán destinados, es aceptable:

**RESPUESTA 1:** Tiempo de operación de la zona 1, igual o menor 30ms

**RESPUESTA 2:** Tiempo de restablecimiento de la unidad en su conjunto, igual o menor a 45ms



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

**RESPUESTA 3:** Tensión de polarización para la operación del direccional igual o menor al 4% de la tensión nominal

Saludamos atentamente,