



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51334 / 03.05.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Valentina Cabrera/155 INT.1248  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion  
**Y51334**

Montevideo, 14 de junio de 2018.-

### CIRCULAR N° 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **230**

OBJETO: **RELÉS DE PROTECCIÓN PRINCIPAL PARA LÍNEAS O CABLES DE TRASMISIÓN DE ALTA ENSIÓN (150 kV).**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**PREGUNTA:** UTE solicita relés para protección de línea de medidas especiales y considerando que estos relés puedan ser usados para una aplicación particular, solicitamos aclarar el siguiente punto:

¿Es posible que UTE acepte que el relé identifique la red sin tensión o con tensión mediante umbrales fijos, con un nivel de tensión por debajo del 40% identifique la red sin tensión y con un nivel de tensión de 80% identifique la red con tensión?

Agradeciendo

**RESPUESTA:** Se considera que para las aplicaciones a las cuales estos relés estarán destinados, es aceptable:

- umbrales fijos para detectar red sin tensión y red con tensión.
- que el umbral para detectar una red sin tensión sea igual o menor al 40%.
- que el umbral para detectar una red con tensión sea igual o mayor al 80%



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Saludamos atentamente,