



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
W90907 / 18.05.2018
Persona de contacto/Tel.
Susana Laguzzi/155 INT.1625
Nuestro nº fax
(598) 2200 7559

Nro de Licitacion
W90907

Objeto de la Compra

Cerramiento de predio en Subestación Tacuarembó.

Montevideo, 11 de junio de 2018

CIRCULAR N° 3

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

*** PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:**

14 de junio de 2018, a la hora 11:30

*** MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:**

DONDE DICE:

III.2.3. RUBRO 3

ITEM 2 - SUMINISTRO Y MANO DE OBRA CERCOS OLÍMPICO Y ELÉCTRICO

-Cerco olímpico:

DONDE DICE:

"Entre los postes se colocaran a 1/3 de distancia de estos, bases de 0.50 de profundidad y 0.20 de diámetro rellenas de hormigón 3-2-1, donde se colocaran hierros ø10 doblados en ? y pintados con 2 manos de antióxido, de 0.40 de alto que servirán de sujeción al tensor inferior del tejido perimetral, mediante alambre galvanizado de 2 mm. "

DEBE DECIR:


Entre los postes se colocara una viga corrida de 0,15 x 0,30 mt.



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

donde se colocaran hierro de 8mm con estribos de 6mm Cada 0,50 mt. se colocarán grampas de alambre atillo galvanizado que servirán de sujeción al tensor inferior del tejido perimetral.-
Se colocarán alambrado de púas de 3 hilos, los que serán galvanizados, el atado de estos a los postes se hará con alambre galvanizado de 2 mm. El metraje que esta en el cuadro N° 1 es del perímetro de la zona a alambrear.

Saludamos atentamente,



Cr. ALBERTO LOPEZ
JEFE CONTRATACIONES
SUB. GCÍA. COMPRAS Y CONTRATACIONES