



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Petición / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
W90004 / 18.05.2018
Persona de contacto/Tel.
Whendy Irigaray/155 INT.1704
Nuestro nº fax
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion
W90004

Objeto de la Compra

Bolsas de goma para el tanque conservador de transformadores

Montevideo, 15 de junio de 2018.

CIRCULAR N° 4

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

3 de julio de 2018, a la hora 13:30

MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

DONDE DICE:

1.2.- ORDENAMIENTO DE ITEMS Y DETALLE DE CANTIDADES

Ítem	Cantidad	Descripción
1	1	Bolsa de goma para tanque conservador de transformador TRAF0 XA1720. (ϕ =13,0 cm con agujeros)

DEBE DECIR:

1.2.- ORDENAMIENTO DE ITEMS Y DETALLE DE CANTIDADES

Ítem	Cantidad	Descripción
1	1	Bolsa de goma para tanque conservador de transformador TRAF0 XA1720. (ϕ =18,5 cm sin agujeros)

SE ELIMINA DEL PLIEGO PARTICULAR LA SIGUIENTE FRASE CORRESPONDIENTE AL CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS

1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

"Brida vulcanizada a la goma y hecha a medida para adaptarse al tanque conservador del transformador."

Las bolsas NO tienen brida vulcanizada, deben tener únicamente un orificio para la colocación de la brida del transformador. Para ambos items, el diámetro es de 18,5cm.

Se encuentran disponibles en la página web fotos del orificio de las bolsas como Anexo 1 y Anexo 2.

Saludamos atentamente,


CI. ALBERTO LOPEZ
JEFE CONTRATACIONES
SUB. GCÍA. COMPRAS Y CONTRATACIONES