



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Petición / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51479 / 23.05.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Magela Figueroa/155 INT.1687  
Nuestro nº fax  
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion  
**Y51479**

Montevideo, 13 de junio de 2018.-

### CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**  
GRUPO: 533  
OBJETO: SUMINISTRO DE BANCO DE BATERIAS

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**PREGUNTA 1:**


Las baterías que solicitan en el ítem 1.1 y en el ítem 3.1, la temperatura de referencia necesariamente tiene que ser a 20°C?  
Porque las baterías asiáticas sus normas vienen todas a 25°C, por lo que vimos en la central las baterías son asiáticas (VISION).  
Hay que presentar tabla de compensación?

**RESPUESTA 1:**

Se acepta la referencia a 25°C, con la condición de que se presenten todas las tablas y curvas de corrección para poder ajustar los valores a 20°C.

Saludamos atentamente,

mf

  
Gr. Nicolás Ferreira  
Especialista Compras y Contr.  
SubGcia Compras Y Contratac.  
Gcia. de Sector Compras