



**INTENDENCIA DE CANELONES**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**LICITACION PUBLICA**  
**PU 2018/05**  
**CIRCULAR 3**

Mediante la presente, se comunican respuestas a consultas de empresas interesadas en el Llamado de referencia:

**Consulta 1:** Se solicita prórroga de apertura de ofertas.

**Respuesta:** No se otorga. Se recuerda que la fecha límite de recepción de ofertas es el próximo 27 de junio a la hora 11:00.

**Consulta 2:**

**Respuesta:** Les escribo para consultarles si podemos realizar nosotros con nuestros técnicos una visita a al lugar de la obra, ya que la misma no era obligatoria y fue el 4 de Julio 2018? En caso que los técnicos de Ustedes no puedan hacerlo, igual podríamos hacerlo nosotros Jueves o Viernes de esta semana ya que la apertura es el 27 ?

**Respuesta:**

Si bien la visita programada ya se realizó, las empresas podrán hacer una visita, coordinando previamente al 43724050 int. 4032 con arq. Claudia Tejeira.

**Aclaración:** En gráficos de Eléctrica, se hace referencia a cajas tipo RP1 y RP2, ambos registros por piso.

Respecto a los mismo se aclara que:

-Los mismos deberán ser similares a las cajas de nivel de las líneas SQR y cajas redondas, ambas con tapa, de Dutotec o mejores.

-Cada caja deberá contar con módulos para datos, telefonía y electricidad, incluyendo módulo tipo 3 en línea y módulos tipo schuko.

-Cada caja llevará tapa de aluminio pulido con pasacables tipo ventana.-

Canelones, JUNIO de 2018.