



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Petición / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51560 / 31.05.2018
Persona de contacto/Tel.
Valeria Duque/155 INT.1704
Nuestro nº fax
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion
Y51560

Montevideo, 14 de junio de 2018

CIRCULAR N°2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA Y 51560**

GRUPO: **530**

OBJETO: **Construcción de una Sala de reuniones en el CRT, Departamento de Durazno.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

"Luego de realizada la visita y en relación a lo expresado en corte de albañilería. Se entiende que: debajo de la cubierta existente (chapa sobre cercha reticulada) se deberá colocar estructura apoyo isopanel en perímetros, se colocara cubierta de isopanel y por debajo de esta el cielorraso de yeso ¿es correcto?"

RESPUESTA 1:

Es correcto, se colocará el Isopanel y por debajo un cielorraso de yeso desmontable.

PREGUNTA 2:

"¿La estructura del cielorraso se sujeta a las placas de isopanel?"

RESPUESTA 2:

La estructura del cielorraso se sujetará mayoritariamente al contorno de la sala de reuniones a las paredes de albañilería y a la estructura de hierro donde se apoya ya el Isopanel. Al Isopanel se podrá sujetar lo menos posible.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

PREGUNTA 3:

"Como terminación del piso técnico indican vinílico alto tránsito en listones ¿este se va colocar pegado a la placa metálica de 60x60?"

RESPUESTA 3:

El piso vinílico de alto tránsito en listones se colocara suelto sin pegar sobre las placas metálicas del piso técnico.

PREGUNTA 4:

"En memoria solicitan cotizar "Se cotizarán el suministro e instalación de 1 equipo de aire acondicionado tipo split, con una capacidad de 24.000 BTU. La unidad deberá funcionar con gas ecológico y se deberán cotizar como opciones tecnología On-Off e inverter" ¿que equipo se cotiza en rubrado? el opcional se cotiza por fuera del cuadro A?"

RESPUESTA 4:

Se deberá de cotizar un equipo de aire acondicionado con la tecnología Inverter y de la forma en que se indica en el punto II.1.2.1 como opcional un equipo con tecnología On-Off. Asimismo, se deberá de adjuntar la ficha técnica del equipo cotizado.

PREGUNTA 5:

"¿Se prevee realizar tareas de pintura al exterior del tabique de yeso?"

RESPUESTA 5:

Las tareas de pintura se realizarán en el interior de la sala de reuniones.

* Al exterior de la sala de reuniones se deberá de pintar el tabique de yeso nuevo.

* El tabique de yeso se deberá de pintar de ambos lados, interior y exterior a la sala.

Saludamos atentamente,

Gr. Nicolás Ferreira
Especialista Compras y Contr.
SubGcla Compras Y Contratac.
Gcla. de Sector Compras