



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51549 / 07.06.2018
Persona de contacto/Tel.
Valeria Duque/155 INT.1704
Nuestro nº fax
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion
Y51549

Montevideo, 22 de junio de 2018

CIRCULAR N°1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA Y51549**

GRUPO: **530**

OBJETO: **LA ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AISLADAS PARA PANELES.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:

03 de julio de 2018, a la hora 12:00

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. Kit de herramientas para TCTBT para intervención de paneles

DONDE DICE:

Destornillador de punta cruciforme (Philips) vástago aislado

El material de vástago debe ser de Acero Vanadio Molibdeno.

El vástago debe tener una sola capa de aislación y la misma debe cubrir hasta la parte activa de la herramienta.

El mango debe tener un formato anatómico, de manera tal que le brinde comodidad al usuario.

Las dimensiones deben estar de acuerdo a la siguiente tabla:

<u>Diámetro ± 1 mm</u>	<u>Largo del vástago (mm)</u>
4	60
5	80



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

6	100
8	150
10	200

Destornillador con punta plano vástago aislado

El material de vástago debe ser de Acero Vanadio Molibdeno.
El vástago debe tener una sola capa de aislación y la misma debe cubrir hasta la parte activa de la herramienta.
El mango debe tener un formato anatómico, de manera tal que le brinde comodidad al usuario.
Las dimensiones deben estar de acuerdo a la siguiente tabla:

<u>Diámetro ± 1 mm</u>	<u>Largo del vástago (mm)</u>
2.5	75
3.5	100
5.5	125
8	175

DEBE DECIR:

Destornillador de punta cruciforme (Philips) vástago aislado

El material de vástago debe ser de Acero Vanadio Molibdeno.
El vástago debe tener una sola capa de aislación y la misma debe cubrir hasta la parte activa de la herramienta.
El mango debe tener un formato anatómico, de manera tal que le brinde comodidad al usuario.
Las dimensiones deben estar de acuerdo a la siguiente tabla:

<u>Diámetro ± 1 mm</u>	<u>Largo del vástago (mm)</u>
4	Entre 60 y 75
5	Entre 80 y 100
6	Entre 100 y 125
8	Entre 150 y 175
10	Entre 200 y 225

Destornillador con punta plano vástago aislado

El material de vástago debe ser de Acero Vanadio Molibdeno.
El vástago debe tener una sola capa de aislación y la misma debe cubrir hasta la parte activa de la herramienta.
El mango debe tener un formato anatómico, de manera tal que le brinde comodidad al usuario.
Las dimensiones deben estar de acuerdo a la siguiente tabla:

<u>Diámetro ± 1 mm</u>	<u>Largo del vástago (mm)</u>
------------------------	-------------------------------



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

2.5 Entre 50 y 75
3.5 Entre 100 y 125
5.5 Entre 125 y 150
8 Entre 150 y 175

C) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

"Podieran confirmarme si en esta licitación realizaran ensayo de recepción de los equipos"

RESPUESTA 1:

No se van a realizar los ensayos de recepción en fábrica

PREGUNTA 2:

"Pinza comprimir terminales aislados,
La duda de esta herramienta es que tipo de apriete necesita UTE"

RESPUESTA 2:

El tipo de apriete debe ser similar al modelo 97 52 06 de Knipex.

PREGUNTA 3:

"Pinza pela cable
La duda de esta herramienta es el formato que necesita UTE"

RESPUESTA 3:

Debe ser un modelo similar al 12 40 200 de Knipex.

Saludamos atentamente,

Cra. ETHEL ZANETTI
SUBGERENTE
SUB GCIA. DE COMPRAS Y CONT.
GCIA. DE SECTOR COMPRAS