



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Petición / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
W91030 / 08.06.2018
Persona de contacto/Tel.
Anahí De León/155 INT.1625
Nuestro nº fax
(598) 2200 7559

Nro de Licitacion
W91030

Objeto de la Compra
Analizador de Calidad Energía

Montevideo, 14 de junio de 2018.

CIRCULAR N° 1

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

*** PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:**
26 de junio de 2018, a la hora 12:15

*** ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**


CONSULTA DEL PROVEEDOR:

1. En el punto de comunicaciones solicitan descarga inalámbrica. Esto es obligatorio?
2. Que rango de corriente se requiere para las pinzas?
3. Debe ser para tensión alterna y continua?
4. Puede tener una fuente externa de alimentación o debe alimentarse de la fase de medición?

RESPUESTA DE UTE:

1. No es obligatorio
2. El rango de corriente específico difiere en los distintos equipos. Tiene que ser para trifásico y monofásico.
Deben medir como mínimo 400 amperes.
3. Debe ser para ambas tensiones.
4. Como forma de alimentación debe contar como mínimo con batería interna.

Saludamos atentamente,


CI. ALBERTO LÓPEZ
JEFE CONTRATACIONES
SUB GERENCIA COMPRAS Y CONTRATACIONES