



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Petición / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
W91136 / 13.06.2018
Persona de contacto/Tel.
Whendy Irigaray/155 INT.1704
Nuestro nº fax
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion
W91136

Objeto de la Compra

Tubos de cobre aleteados para enfriamiento del aceite de cojinetes

Montevideo, 25 de junio de 2018.

CIRCULAR N° 2

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

¿Es aceptado por UTE tubos de cobre con un diámetro de 22 mm, espesor 1mm, pero siendo el diámetro de aleteado de 44 mm?

RESPUESTA 1:

Sí se acepta.

Saludamos atentamente,


C. ALBERTO LOPEZ
JEFE CONTRATACIONES
SUB. GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES