



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Petición / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
W91303 / 11.08.2018
Persona de contacto/Tel.
Lizzet Gonzalez/155 INT.1704
Nuestro nº fax
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion
W91303

Objeto de la Compra

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA MOVIL ACUSTICA

Montevideo, 20 de agosto de 2018.-

CIRCULAR N° 1

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

*** ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**


PREGUNTA 1: El pliego de la compra W91303 indica que el riel de la divisoria va a ir suspendido de una viga existente en el lugar. Para esto hay que realizar un trabajo de soldadura. La pregunta es: Quien realiza este trabajo? La empresa que suministra el panel o UTE dispone de soldadores.

RESPUESTA 1: a) Que los tabiques móviles a instalarse serán montados desde una viga metálica conformada por PNI 26, con un fondo de viga ubicado a 2,64 sobre nivel de piso existente.

b) Se considera una altura de 0,20 m bajo el 2,64m indicado precedentemente para posicionar el riel para el movimiento de los paneles.

c) Esta fijación deberá ser llevada a cabo por el oferente adjudicatario y si la empresa determina que la fijación se debe realizar por sistema de soldadura este trabajo debe ser desarrollado por la misma y estar incluido en los costos del suministro.

Saludamos atentamente,


CI. ALBERTO LOPEZ
JEFE CONTRATACIONES
SUB. GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES
Pagina 1 de 1